



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2 тел. 223-804, тел. доверия 399-999 [mchs@pub.ysn.ru](mailto:mchs@pub.ysn.ru)  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску  
677009 г. Якутск, ул. Дзержинского, 35 тел./факс 22-63-71**

**Предписание №81/1/1  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
Детского сада обще развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  
познавательному-речевому развитию детей №27 «Кораблик» ГО «Город Якутск»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

**Заведующей**

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
Детского сада обще развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  
познавательному-речевому развитию детей №27 «Кораблик» ГО «Город Якутск»**

**Мирошниковой Ольге Семеновне**

индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску УНД и ПР ГУ МЧС России по РС (Я), Главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Якутска по пожарному надзору № 81 от 28.02.2017 г., ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «07» марта 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. «09» марта 2017 г. с 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. плановая, выездная проверка государственным инспектором о пожарной безопасности отдела НД и ПР по г. Якутску УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РС(Я) старшим лейтенантом внутренней службы Прокопьевой Еленой Юрьевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов),

**в отношении МБДОУ детского сада обще развивающего вида с приоритетным осуществлением  
деятельности по познавательному-речевому развитию детей №27 «Кораблик» ГО «Город Якутск»**

по пожарному надзору проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес))

расположенного по адресу: **г. Якутск, ул. Губина, 3/1 А**

**совместно с заведующей Мирошниковой А.Н.**

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пре-д-пис-а-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены (-ых) нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не определен порядок и срок проведения работ по очистке вентиляционных камер, вытяжки от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год	( п. 50 ППР РФ № 390 от 25.04.2012г.)	До 01.06.2017г.	
2.	Со светильников, электроламп сняты рассеиватели, колпаки предусмотренные конструкцией светильника.	(п. 42 ППР в РФ № 390 от 25.04.2012г.)	До 01.06.2017г.	
3.	Помещение вентиляционной камеры используется для хранения продукции, оборудования, мебели и других	(«б» п. 23 ППР в РФ №390 от 25.04.2012г.)	До 01.06.2017г.	

предметов

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Якутска по пожарному

(должность, фамилия и инициалы)

надзора – инспектор отдела надзорной деятельности

государственного инспектора по пожарному надзору)

и профилактической работы по г. Якутску ГУ УНД и ПР

МЧС России по РС (Я) Прокопьева Е.Ю.



« 09 » марта 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

« 09 » марта 20 17 г.

\_\_\_\_\_  
заверяющий  
(должность, фамилия, инициалы)  
Мирошников О.С.